

## 附件2

# 单位消防安全集中除患攻坚大整治行动自查表

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_，单位法定代表人/经营者（签字）：\_\_\_\_\_

单位类别：“九小场所”； 多业态混合生产经营场所； 人员密集场所

| 隐患类别              | 检查内容  | 是否存在问题  | 整改责任、措施、资金、时限、预案落实情况 |
|-------------------|---|---|----------------------|
| (一) 违法违规施工作业和生产经营 | 1. 是否存在未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。                     | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 2. 是否存在违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 3. 是否存在动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 4. 是否存在施工现场动火动焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。                                    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 5. 是否存在设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严密落实火灾防范措施。             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
| (二) 安全疏散条件不足      | 1. 是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 2. 是否按照要求施划消防车通道标线、标志，设置警示牌。  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 3. 是否存在消防车通道违法停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物。              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 4. 是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 5. 是否存在应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                   | 6. 是否存在未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。                           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |

| 隐患类别            | 检查内容  | 是否存在问题  | 整改责任、措施、资金、时限、预案落实情况 |
|-----------------|---|---|----------------------|
| (二) 安全疏散条件不足    | 7. 是否存在多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理, 是否存在未安装一键警报广播装置。           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                 | 8. 楼梯间内存放电动自行车和杂物。  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
| (三) 违规设置防盗网和广告牌 | 1. 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。                               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
| (四) 防火门安全使用     | 1. 人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门, 属于常闭式防火门是否未保持常闭。                               | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                 | 2. 除管井检修门和住宅的户门外, 防火门是否具有自行关闭功能, 双扇防火门是否具有按顺序自行关闭的功能。                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                 | 3. 除人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门外, 其他防火门是否不能在其内外两侧手动开启。 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
|                 | 4. 防火门关闭后是否不具有防烟性能。   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>不涉及 <input type="checkbox"/> |                      |
| (五) 其他          | 其他问题:   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                 |                      |

单位自查人员(签字):

自查时间:

注: 1. 单位类别是指: (1)“九小场所”包括小商店、小市场、小餐饮、非寄宿制的学校(托儿所、幼儿园)、小生产加工企业、小易燃易爆单位、小汽车库停车场、小仓储场所、快递场所等场所; (2)多业态混合生产经营场所包括集餐饮、住宿、娱乐、商业、仓储、文化、体育、培训等多业态多功能于一体的经营场所,分租、转租形成生产储存多种功能的劳动密集型企业等场所; (3)人员密集场所包括老旧市场、宾馆饭店、公共娱乐场所、大型商业综合体、医院、寄宿制中小学、养老院、旅游场所、儿童福利院等场所。

2. 此承诺书采用A4纸单面打印,一式2份,由单位负责人填写并加盖公章,1份张贴于该单位醒目位置,1份单位存档留存。